งานพัสดุและทรัพย์สิน
รับที่ 625
วันที่ 2 ส.ค. 2565
เวลา 14.12

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนดราคากลางฯ

ที่ พิเศษ/๑ **วันที่** ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามคำสั่ง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ ๑๙๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกำหนดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ทำการจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศราคากลางของครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยอ้างอิงตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๓๔ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ หน้า ๑๔ ข้อ "๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาของราคาหรือวิธีคำนวณราคาที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้กำหนด เช่น ...

๕.๓ กรณีใช้ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด ให้ระบุว่าตามราคามาตรฐานของสำนักงานประมาณ หรือราคามาตรฐานของหน่วยงาน.....กำหนด แล้วแต่กรณี

๕.๔ กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ให้ระบุชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา ทั้งนี้ การสืบราคาจากท้องตลาดต้องสืบราคา ให้เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่บางกรณีมีน้อยกว่า ๓ ราย ให้สืบเท่าที่มี และเมื่อสืบราคาแล้วไม่ว่าจะ ๓ รายขึ้นไป หรือกรณีน้อยกว่า ๓ ราย จะนำราคาใดเป็นราคาอ้างอิงให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๕.๔.๑ กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาเฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิงก่อน เว้นแต่ หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาต่ำสุดสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ก็ให้ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง

๕.๔.๒ กรณีการจัดหาที่ไม่มีการประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง

๕.๕ กรณีใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ให้ระบุว่าใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ พร้อมระบุเลขที่สัญญาที่ใช้อ้างอิง"

/ดังนั้น เพื่อ...

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนดในคู่มือ แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงขอรายงานรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามราคามาตรฐานของสำนักงานประมาณ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคากลางด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และได้ผู้รับจ้างที่มีคุณภาพ ได้งานที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงเห็นควรกำหนดราคากลางโดยอ้างอิงตามราคามาตรฐานของสำนักงานประมาณ ดังนี้

๑. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ ชุด ๆ ละ ๑๘,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙๒,๕๐๐ บาท

<u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u>

๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู

๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานจากโรงงานเดียวกัน

๕. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
- เครื่องปรับอากาศต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย(Made in Thailand)

๒. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๒๗,๙๐๐ บาท

<u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u>

๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู

๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานจากโรงงานเดียวกัน

๕. มีเครื่องหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
- เครื่องปรับอากาศต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย(Made in Thailand)

/๓. เครื่องปรับ...

๓. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER ชนิดแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๔ ชุด ๆ ละ ๔๐,๙๐๐ รวมเป็นเงิน ๕๗๒,๖๐๐ บาท

<u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u>

๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู

๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานจากโรงงานเดียวกัน

๕. มีเครื่องหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
- เครื่องปรับอากาศต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย(Made in Thailand)

๔. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER ชนิดแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๔๗,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙๔,๔๐๐ บาท

<u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u>

๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู

๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานจากโรงงานเดียวกัน

๕. มีเครื่องหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
- เครื่องปรับอากาศต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย(Made in Thailand)

๕. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER ชนิดแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ ชุด ๆ ละ ๕๓,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๑๔,๔๐๐ บาท

<u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u>

๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู

๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

/๔. ต้องเป็น...

๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานจากโรงงานเดียวกัน

๕. มีเครื่องหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

- เครื่องปรับอากาศต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย(Made in Thailand)

๖. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER ชนิดแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๗ ชุด ๆ ละ ๖๐,๙๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๒๖,๓๐๐ บาท

<u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u>

๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๘,๐๐๐ บีทียู

๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานจากโรงงานเดียวกัน

๕. มีเครื่องหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

- เครื่องปรับอากาศต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย(Made in Thailand)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางณัชพันธ์ มานพ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางพรพรรณ หมื่นตาบุตร)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภาณุพันธ์ ลำขาว)
ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพงศธร สุตาชู)
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวศศิวรรณ วงศ์มณีทอง)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- เพื่อโปรดทราบ

ตาม ... กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ และ ... ราคากลาง ... ซึ่งกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง ... เครื่องฟอกอากาศ ... สุขภาพ ... ปีงบประมาณ ... ราคากลางอ้างอิงครุภัณฑ์ ... ปีงบประมาณ ... ปีงบประมาณ 2564

- เห็นควรใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง (อ้างอิง) ที่ ตาม ... กำหนด เพื่อประกอบการจัดซื้อ จัดจ้างต่อไป

(นางสาวปิยะพร มูลสาย)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

- เห็นควรใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ...

(นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเจ็นวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล

-เพื่อโปรดทราบ

-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางอมรวัตน์ ศรีดำ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นายวันชัย ชีวพรรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรดำเนินการต่อไป

ท.อ.อ. (ทวีผล ธรรมชุนวงศ์)
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
5 ส.ค. 2565

เรียน ... เมืองเขลางค์นคร

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควร ดำเนินการตามเสนอ

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเจ็นวงศ์)
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
5 ... 2565

ดำเนินการตามเสนอ

(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
- 5 ส.ค. 2565