

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

ตามมติคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดังนั้น หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
ซึ่งเป็นวันที่ครบกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมไอน้ำจำนวน ๖ เครื่อง
หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๓,๔๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) มีนาคม ๒๕๖๑

เป็นจำนวนเงิน ๑๐๘,๙๐๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

ราคาต่อหน่วย

๑. พัดลมไอน้ำ ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว ราคา ๑๘,๑๕๐.๐๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยสืบราคาจากท้องตลาด

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำล้อมการไฟฟ้า ราคา ๑๘,๑๕๐.๐๐ บาท/เครื่อง (รวม Vat)

๒. ร้านสกุลพรรณพาณิชย์ ราคา ๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (รวม Vat)

๓. ร้านแสงฟ้าพาณิชย์ ราคา ๑๘,๓๐๐.๐๐ บาท (รวม Vat)

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางศรีนวล ณ ลำปาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางปาลิกา ศนพงศ์ไพบุลย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์ธร สุตาชู)

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ พัดลมไอน้ำ

พัดลมไอน้ำขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นพัดลมไอน้ำตั้งพื้น ขนาดใบพัดกว้างไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว (ชนิด 2 ใบพัด)
2. ปรับระดับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (Hi Mid Low)
3. สามารถสร้างปริมาณลมสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 185 ลูกบาศก์ฟุต ต่อนาที
4. ระบบการสร้างไอน้ำเป็นแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางมีความเร็วรอบของจานหมุนสร้างไอน้ำไม่น้อยกว่า 2,900 RPM(รอบต่อนาที)
5. ปรับมุมพัดสายของพัดลมได้ 90 องศา กระจายลมเย็นได้ทั่วถึง
6. ใช้แรงดันไฟฟ้า 220-240 Volt 50Hz
7. ขนาดละอองน้ำไม่น้อยกว่า 10-15 ไมครอน
8. มีวาล์วสามารถปรับปริมาณของไอน้ำตามที่ต้องการได้
9. ความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า 30 ลิตร ใช้งานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และถังบรรจุ น้ำต้องมีช่องสำหรับระบายน้ำทิ้ง
10. ครอบคลุมพื้นที่ในการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร
11. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สินค้ารับประกันอย่างน้อย 2 ปี
12. ระบบป้องกัน Thermo fuse ตัดการทำงานอัตโนมัติกรณีใช้งานเกินกำลัง
13. สามารถเข็นเคลื่อนที่ใช้งานได้สะดวกมีล้อไม่น้อยกว่า 4 ล้อ
14. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จาก กระทรวงอุตสาหกรรม มอก.934-2533 พร้อมเอกสารประกอบ



(นายพงศธร สุตาชู)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน