

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการซื้อการจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงาน(เครื่องตรวจจับควันไฟ) จำนวน ๑ งาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
 เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๓,๖๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
 - ๓.๑ ซ่อมแซม-แก้ไข ตัวจับควันไฟ พร้อมทำความสะอาดตัวไฟอลาม โดยใช้น้ำยาทดสอบเครื่องตรวจจับควัน
 จำนวน ๙๓ ชุด เป็นเงิน ๙๓,๐๐๐ บาท
 - ๓.๒ แก้ไขสายสัญญาณ FIRE ALARM พร้อมเปลี่ยนชุด FIRE ALARM (เครื่องตรวจจับควันไฟ) จำนวน ๑๗ ชุด
 เป็นเงิน ๙๘,๖๐๐ บาท
 - ๓.๓ ตรวจเช็ค-ซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟอลาม ตู้ควบคุมทั้งสำนักงาน จำนวน ๒ ตู้ เปลี่ยนแบตเตอรี่แห่ง ๑๒ VOLT
 จำนวน ๒ ลูก เป็นเงิน ๔,๔๐๐ บาท
 - ๓.๔ ตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งชุดสำหรับแจ้งเหตุ
 ด้วยแสงและเสียง ๒๔ DC ใช้กับตู้ FIRE ALARM จำนวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๑๗,๖๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาตามท้องถิ่น
 - ๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำล้อมการไฟฟ้า
 - ๔.๒ ร้านคอมพิวเตอร์ โลฟ
 - ๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสไฮแคร์ เซอร์วิส
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นางสาวพัฒน์ เมืองใจมา	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวจันทร์เพ็ญ ปัญโญนนท์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๕.๓ นางนิลุบล คำภีระ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๕.๔ นายพงศธร สุตาชู	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวพัฒน์ เมืองใจมา)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ ปัญโญนนท์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางนิลุบล คำภีระ)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายพงศธร สุตาชู)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ขอบเขตของงาน (Term of Reference; TOR)

จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงาน (เครื่องตรวจจับควันไฟ)

๑. ความเป็นมา

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๑๒ ชุมชนบ้านร้อง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ภายในอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เนื่องจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) เดิมมีอายุการใช้งาน ๕ ปี ทำให้อุปกรณ์บางส่วนชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อป้องกันเหตุที่จะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ

๒.๒ เพื่อให้อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ พร้อมใช้งานสามารถช่วยป้องกันและลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

คุณสมบัติ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือการทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทั้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดหา ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมบัญชีกลาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงาน (เครื่องตรวจจับควันไฟ) อย่างน้อยดังต่อไปนี้

๔.๑ ซ่อมแซม-แก้ไข ตัวจับควันไฟ พร้อมทำความสะอาดตัวไฟโกลา โดยใช้น้ำยาทดสอบเครื่องตรวจจับควัน จำนวน ๙๓ ชุด

๔.๒ แก้ไขสายสัญญาณ FIRE ALARM พร้อมเปลี่ยนชุด FIRE ALARM (เครื่องตรวจจับควันไฟ) จำนวน ๑๗ ชุด

๔.๓ ตรวจเช็ค-ซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟโกลา ตู้ควบคุมทั้งสำนักงาน จำนวน ๒ ตู้ เปลี่ยนแบตเตอรี่แห่ง ๑๒ VOLT จำนวน ๒ ลูก

๔.๔ ตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งชุดสำหรับแจ้งเหตุด้วยแสงและเสียง ๒๔ DC ใช้กับตู้ FIRE ALARM จำนวน ๒ ชุด

๕. ระยะเวลาส่งมอบ

ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือตามที่กำหนด

๖. วงเงินในการจัดหา

ใช้เงินงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้ ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ ๓๐๘,๒๘๖ บาท

๗. กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องระยะเวลา ๑ ปี

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวพิมมา เมืองใจมา)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวจันทรเพ็ญ ปัญโญนนท์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางนิตุล คำภีระ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายพงศธร สุตาชู)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน