

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ

จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ

๑. สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด ๓ ชั้น แบบยางสังเคราะห์ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร
พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง จำนวน ๑๐ เส้น

๒. สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด ๓ ชั้น แบบยางสังเคราะห์ ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร
พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง จำนวน ๔ เส้น

๓. ขอสักด้ามไฟเบอร์ จำนวน ๒ อัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขาสงาฬ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕

๑. สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด ๓ ชั้น แบบยางสังเคราะห์ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร
พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง ราคาเส้นละ ๑๑,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๐ เส้น รวมเป็นเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท

๒. สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด ๓ ชั้น แบบยางสังเคราะห์ ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร
พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง ราคาเส้นละ ๑๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ เส้น รวมเป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท

๓. ขอสักด้ามไฟเบอร์ จำนวน ๒ อัน ราคาอันละ ๑๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์สตาร์ โอเอ.

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานา เซฟตี้ เซ็นเตอร์

๓. ร้านรวมชัยพาณิชย์

๖. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวมณฑนา ชุ่มอินจักร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายรัฐพงษ์ วิ่งวอน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน กรรมการ

๖.๓ นายพงศธร พงศ์พันธ์งาม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวมณฑนา ชุ่มอินจักร)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัฐพงษ์ วิ่งวอน)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายพงศธร พงศ์พันธ์งาม)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ

๑. สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด ๓ ชั้น แบบยางสังเคราะห์ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง

๒. สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด ๓ ชั้น แบบยางสังเคราะห์ ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง

๓. ขอสักด้ามไฟเบอร์

๑. ความเป็นมา

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้ตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และตามประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ โดยได้ออนเพิ่มจำนวน ๕๐,๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ

๑. สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด ๓ ชั้น แบบยางสังเคราะห์ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง จำนวน ๑๐ เส้น

๒. สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด ๓ ชั้น แบบยางสังเคราะห์ ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง จำนวน ๔ เส้น

๓. ขอสักด้ามไฟเบอร์ จำนวน ๒ อัน

ไว้ใช้ในการปฏิบัติการกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด ๓ ชั้น แบบยางสังเคราะห์ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง

๑) เป็นสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด ๓ ชั้น แบบยางสังเคราะห์ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง

๒) ผลิตจากยางสังเคราะห์ชนิด NITRILE มีความทนทานสูง เหมาะกับงานดับเพลิง

๓) มีคุณสมบัติทนทานต่อน้ำมัน สารเคมี และการลากถูบนพื้นผิวที่ขรุขระ

๔) สายส่งน้ำดับเพลิงไม่ดูดซับน้ำ ทำความสะอาดได้ง่าย และสามารถม้วนเก็บได้โดยไม่ต้องทำให้แห้งก่อน


(นางสาวมณฑนา ชุ่มอินจักร)
ประธานกรรมการ


(นายรัฐพงษ์ วิงวอน)
กรรมการ


(นายพงศธร พงศ์พันธุ์งาม)
กรรมการ/เลขานุการ

๕) ทนแรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI) และแรงดันระเบิดไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI)

๖) สายส่งน้ำดับเพลิงได้รับมาตรฐาน BS:๖๓๔๑

๓.๒ สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด ๓ ชั้น แบบยางสังเคราะห์ ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง

๑) เป็นสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด ๓ ชั้น แบบยางสังเคราะห์ ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง

๒) ผลิตจากยางสังเคราะห์ชนิด NITRILE มีความทนทานสูง เหมาะกับงานดับเพลิง

๓) มีคุณสมบัติทนทานต่อน้ำมัน สารเคมี และการลากถูบนพื้นผิวที่ขรุขระ

๔) สายส่งน้ำดับเพลิงไม่ดูดซับน้ำ ทำความสะอาดได้ง่าย และสามารถม้วนเก็บได้โดยไม่ต้องทำให้แห้งก่อน

๕) ทนแรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI) และแรงดันระเบิดไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI)

๖) สายส่งน้ำดับเพลิงได้รับมาตรฐาน BS:๖๓๔๑

๓.๓ ขอสักด้ามไฟเบอร์

๑) ตะขอเกี่ยวทำจากเหล็กชนิดพิเศษแข็งแรง ทนทาน เคลือบด้วยสีกันสนิม

๒) ด้ามทำจากไฟเบอร์ เป็นฉนวนอย่างดีและไม่ลามไฟ

๓) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๑/๔ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ เมตร (หมุนต่อกัน ๒ ท่อน ๆ ละไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร)


(นางสาวมณฑนา ชุมอินจักร)
ประธานกรรมการ


(นายรัฐพงษ์ วิงวอน)
กรรมการ


(นายพงศธร พงศ์พันธุ์งาม)
กรรมการ/เลขานุการ